



## VKF Technische Auskunft Nr. 30824

**Inhaber /-in**  
VULKAN Feuerschutz AG  
Stallikonerstrasse 52  
8903 Birmensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
MOBIAK SA  
73136 Chania  
Greece

**Gruppe** 651 - Wandhydranten  
**Produkt** Löschposten Typ MBK 14-SJR-08A

**Beschreibung** Wandhydrant mit ausschwenkbarem Schlauchhaspel.  
Typ: MBK 14-SJR-08A  
Innendurchmesser des Schlauches: 19mm  
Maximale Länge: 30m  
Strahlrohrdurchmesser: 6mm

**Anwendung** Wandhydranten zur Erstbekämpfung in Gebäuden

**Unterlagen** LPCB, Hertfordshire: Prüfbericht 'Nr. 265903' (31.03.2011); BRE Global Ltd, Watford:  
Zertifikat 'Nr. 0832-CPR-S0009' (06.03.2014); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. 0832-CPR-  
S0007' (20.03.2019)

**Prüfbestimmungen** EN 671-1

**Beurteilung** Entspricht den Bestimmungen der VKF

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 04.09.2019  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy